



RICHTLIJNEN VOOR VERWARMINGSELEMENTEN

Onderstaande richtlijnen voor verwarmingselementen moeten strikt worden nageleefd:

1. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in de inrichtingen en standen die daarvoor speciaal zijn uitgerust en beveiligd en die:
 - Voldoen aan de wettelijke voorschriften;
 - Hun werking mag niemand hinderen of ze mogen geen brandgevaar opleveren. Ze zijn voorts degelijk beschermd ter voorkoming van ongevallen;
 - Ze worden op een stenen vloerplaat of op een ondergrond van onbrandbare en slecht warmtegeleidend materiaal opgesteld;
 - Ze zijn gemakkelijk te bereiken en worden geplaatst in een op de buitenlucht geventileerde ruimte;
 - Frituurtoestellen moeten uitgerust zijn met een stopthermostaat;
2. Voedingsbron verwarmingselementen: uit veiligheidsoverwegingen wordt erop aangedrongen om te werken met een elektrische voeding. Indien er niet met een elektrische voeding wordt gewerkt, zijn enkel vloeibaar gemaakte gassen toegestaan als voeding, mits volgende aanvullende bepalingen:
 - a) De gasfles(sen):
 - Moeten gekeurd en voorzien zijn van een ontspanner. Op het plaatje van de fles moet de datum van de laatste keuring zijn vermeld. Deze keuring mag, afhankelijk van het type van de fles, maximaal 10 tot 15 jaar oud zijn;
 - Voorzien zijn van het veiligheidsetiket zwarte vlam op rode achtergrond;
 - Rechtop staan waarbij er zorg voor wordt gedragen dat omvallen onmogelijk is;
 - Zich op hetzelfde niveau als de onmiddellijke omgeving bevinden. Ze mogen niet opgesteld worden noch gestockeerd worden in de omgeving van kelderopeningen, putten en dergelijke. De plaats van opstelling en stockage is aan twee tegenover elkaar liggende zijden open zodat een goede ventilatie steeds gewaarborgd wordt;
 - Voldoende afgeschermd zijn van het publiek; vanaf een waterinhoud van 100 liter moet rond de gasflessen een zone afgeschermd worden waarin het verboden is ontvlambare vloeistoffen en brandbaar materieel op te slaan, te roken of open vuur te maken. De aanduiding van het 'verbod op vuur te maken' moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het KB van 17-06-1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk;
 - Zo geplaatst worden dat ze steeds van buiten kunnen afgesloten worden;
 - b) Mag er maximum één reserve gasfles aanwezig zijn; de gaskranen van volle flessen moeten voorzien zijn van een plastic zegel. Per inrichting moet de capaciteit beperkt worden tot maximaal 300 liter waterinhoud.
 - c) Moet het gebruikte soort gas geschikt zijn voor de gebruikte installatie;
 - d) Voor een installatie op propaan en butaan met soepele leidingen:
 - Mogen geen andere slangen gebruikt worden dan deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de gasfase;

[Geef tekst op]

- Moeten op de soepele leiding(en) ten minste de waarde van de maximale werkdruk, (minimaal 15 bar) alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden vermeld staan;
 - Moeten de slangen visueel over de totale lengte kunnen worden gecontroleerd en mogen ze niet langer zijn dan 2 meter. De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangnippels die aangepast zijn aan de inwendige diameter;
 - Moet de gebruiker steeds letten op de goede staat van de slang;
3. De brandweer wordt door de organisator in kennis gesteld van het gebruik van een warmtebron die werkt met een gasvoeding alsmede de exacte locatie waar deze staat opgesteld;
4. Algemene Opmerkingen
- a) Bij elke stand die werkt met een warmtebron, is een door een bevoegde instantie goedgekeurd brandblusapparaat met een blusvermogen van minstens één bluseenheid (ABC-poeder) aanwezig. De controledatum staat vermeld op/aan het apparaat. De toestellen moeten het keuringslabel BENOR/NVBB dragen.
 - b) De bij de stand aanwezige personen kunnen een brandblusapparaat hanteren;
 - c) Bij een frituurtoestel is minimaal een blusdeken aanwezig;
 - d) Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het feit dat alle brandbaar materieel zich op een voldoende afstand bevindt.
 - e) De standen zijn zodanig ingepland dat de impact van een mogelijk incident zo klein mogelijk is dit wil onder meer zeggen dat ze liefst aan de buitenzijde van de opstellingen staan en steeds op voor de brandweer gemakkelijk toegankelijke plaatsen.

Uiteraard is ook het K.B. van december 1999 'Koninklijk besluit betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas' steeds van kracht.